

UAB „VARĖNOS VANDENYS“ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

1. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380003			3380002				Varėnos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 04-16 iki 2025 04-17	9:00 iki 9:00	prieš valymą	30	1030	29450		4,0	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012. Vandens kokybė. pH nustatymas Patvirtinta LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.31	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-399- 25
								1004	skendinčios medžiagos	94,0	Patvirt. LR AM 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-412 LAND 46:2007. Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.			
								1003	BDS ₇	430,0	Patvirt. LR AM 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.D1-655 LAND 47-2:2007. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per N parų nustatymas. Neskiestų mėginių metodas.LAND 47-1:2007. Vandens kokybė. BDS per N parų nust. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus alitiokarbanido metodas.			
								1005	ChDS _{cr}	690	Patvirt. LR AM 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.D1-579 LAND 83-2006. Vandens kokybė. Cheminio deguonies suvartojimo nustatymas.			
								1113	amonio azotas	58,400	Patvirtinta LR AM 2000 m. lapkričio 6 d.įsakymu Nr. 485 LAND 38-2000. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektromet- rinis metodas.			
								1120	nitratinis azotas	< 0,007	Patvirt. LR AM 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-232 LAND 65-2005. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas.			
								1121	nitritinis azotas	< 0,002	Patvirtinta LR AM 2000 m. lapkričio 6 d įsakymu Nr. 485 LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.			
								1201	bendras azotas	68,200	Patvirt. LR AM 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.D1-578 LAND 84-2006. Vandens kokybė. Kjeldalio azoto nustatymas. Mineralizavimo			

2025 04-16 iki 2025 04-17	9:00 iki 9:00	po valymo					4,0	1116	fosfatinis fosforas	5,930	seleno metodas. Patvirtinta LR AM 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 624 LAND 58-2003. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis met. su amonio molibdatu. Patvirtinta LR AM 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 624 LAND 58-2003. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas vartojant amonio molibdatą. Patvirtinta LR AM 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.D1- 713 LAND 63-2004. Vandens kokybė. Chloridų kiekio nustatymas. Moro metodas. LST EN ISO 903:2000.Vandens kokybė. Anijoninių paviršiaus aktyvių medžiagų nustatymas matuojant metileno mėlio rodiklį. LAND 61:2003. Vandens kokybė. Dujų chromotografijos metodas naftos produktų koncentracijai nustatyti. Patvirtint. LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 31 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 d. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1			NP-400- 25
								1203	bendras fosforas	8,680				
								1102	chloridai	261,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	2,860				
								1204	naftos produktai	0,24				
								1008	riebalai	27,0				
								1109	sulfatai	28,7				
								1001	pH	7,4				
								1004	skendinčios medžiagos	< 1,5				
								1003	BDS ₇	7,8				
								1005	ChDS _{cr}	12,2				
								1113	amonio azotas	2,050				
								1120	nitratinis azotas	0,011				
								1121	nitritinis azotas	0,020				
								1201	bendras azotas	4,060				
								1116	fosfatinis fosforas	0,490				
								1203	bendras fosforas	0,660				
								1102	chloridai	231,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	< 0,059				
								1204	naftos produktai	0,12				
1008	riebalai	3,0												

2025 05-18 iki 2025 05-19	9:00 iki 9:00	prieš valymą	32	1000	31370		5,0	1109	sulfatai	26,7	Žiūrėti lentelės pradžią			NP-506- 25
								1001	pH	7,1				
								1004	skendinčios medžiagos	102,0				
								1003	BDS ₇	360,0				
								1005	ChDS _{cr}	499				
								1113	amonio azotas	67,200				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	83,800				
								1116	fosfatinis fosforas	5,800				
								1203	bendras fosforas	7,220				
								1102	chloridai	230,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	5,520				
								1204	naftos produktai	0,09				
								1008	riebalai	27,0				
								1109	sulfatai	34,5				
2025 05-18 iki 2025 05-19	9:00 iki 9:00	po valymo					4,0	1001	pH	7,2	Žiūrėti lentelės pradžią			NP-507- 25
								1004	skendinčios medžiagos	< 1,5				
								1003	BDS ₇	1,3				
								1005	ChDS _{cr}	11,3				
								1113	amonio azotas	0,240				
								1120	nitratinis azotas	1,760				
								1121	nitritinis azotas	0,058				
								1201	bendras azotas	3,010				
								1116	fosfatinis fosforas	0,080				
								1203	bendras fosforas	0,210				
								1102	chloridai	220,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	< 0,059				
								1204	naftos	< 0,094				

2025 06-16 iki 2025 06-17	9:00 iki 9:00	prieš valymą	29	930	31390		5,0	1008	produktai	2,0	Žiūrėti lentelės pradžią			NP-635- 25
								1109	riebalai	28,4				
								1001	pH	7,1				
								1004	skendinčios	120,0				
								1003	medžiagos	370,0				
								1005	BDS ₇	621				
								1113	ChDS _{cr}	62,100				
									amonio					
									azotas					
								1120	nitratinis	< 0,007				
									azotas					
								1121	nitritinis	< 0,002				
									azotas					
								1201	bendras	77,700				
									azotas					
								1116	fosfatinis	6,430				
2025 06-16 iki 2025 06-17	9:00 iki 9:00	po valymo					5,0		fosforas		Žiūrėti lentelės pradžią			NP-634- 25
								1203	bendras	10,200				
									fosforas					
								1102	chloridai	281,00				
								1206	detergentai	3,180				
									anijoaktyvūs					
								1204	naftos	0,26				
									produktai					
								1008	riebalai	22,0				
								1109	sulfatai	49,9				
								1001	pH	7,2				
								1004	skendinčios	2,0				
									medžiagos					
								1003	BDS ₇	3,7				
								1005	ChDS _{cr}	22				
								1113	amonio	4,480				
									azotas					
								1120	nitratinis	0,007				
									azotas					
								1121	nitritinis	0,005				
									azotas					
								1201	bendras	5,720				
									azotas					
								1116	fosfatinis	1,200				
									fosforas					
								1203	bendras	1,400				
									fosforas					
								1102	chloridai	234,00				
								1206	detergentai	< 0,059				

			89	1130	92210		1204 1008 1109 9003	anijoaktyvūs naftos produktai riebalai sulfatai di(2- etilheksil)fta latas	0,11 3,0 41,3 < 0,050µg	LST EN ISO 18856:2005	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250618 MV235
--	--	--	----	------	-------	--	------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------	-----------	-----------------------------	-----------------

2. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380053			3380017				PV NT NVĮ 1							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 06-25	10:50	prieš valymą	II ketv.		33048		13,0	1001 1004	pH skandinčios medžiagos	6,7 4,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-658- 25
2025 06-25	10:40	po valymo					12,0	1001 1004	pH skandinčios medžiagos	6,8 3,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-659- 25
								1003 1204	BDS ₇ naftos produktai	4,9 0,13				
								1003 1204	BDS ₇ naftos produktai	6,5 0,13				

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380061							PV NT ISLEISTUVAS							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025 06-25	11:20	po valymo	II ketv.		3825		12,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,1 3,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-660- 25
								1003 1204	BDS ₇ naftos produktai	4,0 < 0,094				

3. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380006			3380005				Gudžių NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 04-03	09:20	prieš valymą	87	8,2	1341,6		3,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,4 480,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-355- 25
								1003	BDS ₇	300,0				
								1005	ChDS _{cr}	412				
								1113	amonio azotas	15,500				
								1120	nitratinis azotas	0,230				
								1121	nitritinis azotas	0,040				
								1201	bendras azotas	26,000				
								1116	fosfatinis fosforas	1,870				
								1203	bendras fosforas	4,270				
								1102	chloridai	143,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	6,310				
								1204	naftos produktai	0,18				
2025 04-03	09:10	po valymo					3,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,4 < 1,5	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-356- 25
								1003 1005	BDS ₇ ChDS _{cr}	11,0 44,4				

								1113	amonio azotas	12,900			
								1120	nitratinis azotas	0,260			
								1121	nitritinis azotas	0,006			
								1201	bendras azotas	17,700			
								1116	fosfatinis fosforas	1,090			
								1203	bendras fosforas	1,710			
								1102	chloridai	152,00			
								1206	detergentai anijoaktyvūs	< 0,059			
								1204	naftos produktai	0,13			

4. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380010			3380009				Matuizų NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 04-03	08:10	prieš valymą	87	53	6191		3,0	1001	pH	7,4	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-353-25
								1004	skendinčios medžiagos	270,0				
								1003	BDS ₇	960,0				
								1005	ChDS _{cr}	1367				
								1113	amonio azotas	80,900				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	110,000				
								1116	fosfatinis fosforas	7,180				
								1203	bendras fosforas	11,100				
								1102	chloridai	95,00				
								1206	detergentai	5,410				

2025 04-03	08:00	po valymo				2,0	1204	anijoaktyvūs naftos produktai	0,26	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-354- 25
							1001	pH	7,4				
							1004	skendinčios medžiagos	< 1,5				
							1003	BDS ₇	5,7				
							1005	ChDS _{cr}	36,4				
							1113	amonio azotas	0,330				
							1120	nitratinis azotas	4,970				
							1121	nitritinis azotas	0,079				
							1201	bendras azotas	5,370				
							1116	fosfatinis fosforas	0,090				
							1203	bendras fosforas	0,180				
							1102	chloridai	102,00				
							1206	detergentai	< 0,059				
							1204	anijoaktyvūs naftos produktai	0,12				
2025 06-17	11:20	po valymo	43	55	4884	4,9	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012 UM, 1 dalis	LA. 01.064	AAA ATD Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	N106- 2025- 102
								permangana tinė oksidacija	12 ± 1,0				
							1003	BDS ₇	8,8 ± 0,7				
							1004	skendinčios medžiagos	23,0 ± 3,0				
							1120	nitratinis azotas	0,25 ± 0,03				
							1121	nitritinis azotas	0,015 ± 0,002				
								Kjeldalio azotas	27,0 ± 1,0				
							1201	bendras azotas	27,0				
							1203	bendras fosforas	1,44± 0,13	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

5. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380011			3380010				Merkinės NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 05-05	10:00	prieš valymą	90	68	6046		6,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,8 236,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-439-25
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	470,0 671 120,000				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	159				
								1116	fosfatinis fosforas	11,100				
								1203	bendras fosforas	13,450				
								1102 1206	chloridai detergentai anijoaktyvūs	308,00 4,470				
								1204	naftos produktai	0,20				
2025 05-05	09:50	po valymo					5,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,8 16,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-440-25
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	12,0 50 32,700				
								1120	nitratinis azotas	0,370				
								1121	nitritinis azotas	0,099				
								1201	bendras azotas fosfatinis	36,1				

2025 06-17	10:30	po valymo	43	85	3148		4,9	1116	fosforas bendras	4,300				
								1203	fosforas chloridai	5,000				
								1102	detergentai	117,00				
								1206	anijoktyvūs naftos produktai	0,110				
								1204		0,12				
								1001	pH permangana tinė oksidacija BDS ₇	7,8 ± 0,02 12,0 ± 1,0	LST EN ISO 10523:2012 UM, 1 dalis	LA. 01.064	AAA ATD Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	N106- 2025- 101
								1003	skendinčios	8,1 ± 0,7	ISO 5815-1:2019, išskyrus p.9.6.1, A priedas			
								1004	medžiagos	21,0 ± 2,0	LST EN 872:2005			
									nitratinis					
								1120	azotas	0,27 ± 0,03	LST EN ISO 7890-3:1998			
									nitritinis					
								1121	azotas	0,012 ± 0,002	LST EN 26777:1999			
									Kjeldalio					
									azotas	37,0 ± 2,0	LST EN 25663:2000			
									bendras					
									azotas	37,0 ± 7,0	LST EN 26777:1999; LST ISO 7890:3-1998;			
								1201	bendras		LST EN 25663:2000			
									fosforas	1,02 ± 0,09	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1203						

6. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380014			3380013				Panočių filtracijos laukai be išleidimo							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 06-03	09:50	prieš valymą	68	4,0	298		14,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,4 420,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-571- 25
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	380,0 572 52,200				

2025 06-03	09:40	po valymo					14,0	1120	nitratinis azotas	< 0,007	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-572- 25
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	85,300				
								1116	fosfatinis fosforas	10,300				
								1203	bendras fosforas	14,200				
								1102	chloridai	123,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	0,720				
								1204	naftos produktai	0,24				
								1008	riebalai	19,0				
								1001	pH	7,7				
								1004	skendinčios medžiagos	17,0				
								1003	BDS ₇	42,0				
								1005	ChDS _{cr}	210				
								1113	amonio azotas	32,000				
								1120	nitratinis azotas	0,071				
								1121	nitritinis azotas	0,061				
								1201	bendras azotas	37,600				
								1116	fosfatinis fosforas	5,660				
								1203	bendras fosforas	7,910				
								1102	chloridai	79,40				
1206	detergentai anijoaktyvūs	< 0,059												
1204	naftos produktai	0,14												
1008	riebalai	4,0												
2025 06-17	12:30	po valymo	14	5,0	62	4,9	1001	pH	7,6 ± 0,2	LST EN ISO 10523:2012 UM, 1 dalis	LA. 01.064	AAA ATD Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	N106- 2025- 103	
								permangana tinė	15,0 ± 2,0					
							1003	oksidacija	22,0 ± 1,8					
							1004	BDS ₇ skendinčios medžiagos	66 ± 7,0					

								1120	nitratinis azotas	0,24 ±0,03	LST EN ISO 7890-3:1998			
								1121	nitritinis azotas	0,088 ± 0,012	LST EN 26777:1999			
									Kjeldalio azotas	47,0 ± 2,0	LST EN 25663:2000			
								1201	bendras azotas	49,0 ± 9,0	LST EN 26777:1999; LST ISO 7890:3-1998;			
								1203	bendras fosforas	6,62 ± 0,6	LST EN 25663:2000 LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

7. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380009			3380008				Perlojos NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 04-17	09:20	prieš valymą	87	10	1087		8,0	1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoktyvūs naftos produktai	7,6 260,0 590,0 1007 121,000 0,009 <0,002 283,00 11,000 16,000 121,00 9,980 0,23	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	AB „Dzūkijos vandenys“	NP-401-25
2025 04-17	09:10	po valymo					5,0	1001 1004	pH skendinčios	6,7 5,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-402-25

								1003	medžiagos BDS ₇	9,5			
								1005	ChDS _{cr}	77,3			
								1113	amonio azotas	7,040			
								1120	nitratinis azotas	58,800			
								1121	nitritinis azotas	7,500			
								1201	bendras azotas	96,300			
								1116	fosfatinis fosforas	10,000			
								1203	bendras fosforas	11,800			
								1102	chloridai	128,00			
								1206	detergentai anijoaktyvūs	0,190			
								1204	naftos produktai	< 0,094			

8. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380007			3380006				Vilčiautinio NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-05	08:50	prieš valymą	141	15,0	1887		7,0	1001	pH	7,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281-2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-435-25
								1004	skendinčios medžiagos	752,0				
								1003	BDS ₇	150,0				
								1005	ChDS _{cr}	513				
								1113	amonio azotas	25,400				
								1120	nitratinis azotas	0,023				
								1121	nitritinis azotas	0,043				
								1201	bendras azotas	33,900				
								1116	fosfatinis	3,710				

2025 05-05	08:40	po valymo					5,0	1203	fosforas bendras	4,450	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-436- 25
								1102	fosforas chloridai	103,00				
								1206	detergentai	2,860				
									anijoaktyvūs					
								1204	naftos produktai	0,27				
								1001	pH	7,0				
								1004	skendinčios medžiagos	3,7				
								1003	BDS ₇	4,4				
								1005	ChDS _{cr}	29				
								1113	amonio azotas	2,840				
								1120	nitratinis azotas	35,400				
								1121	nitritinis azotas	0,300				
								1201	bendras azotas	44,600				
								1116	fosfatinis fosforas	4,930				
								1203	bendras fosforas	5,050				
								1102	chloridai	163,00				
								1206	detergentai	0,110				
									anijoaktyvūs					
								1204	naftos produktai	0,15				

9. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380005			3380004				Vydenių NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 06-25	09:40	prieš valymą	61	8,0	374		11,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,2 120,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-661- 25

2025 06-25	09:30	po valymo					6,0	1003	BDS ₇	130,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-662- 25
								1005	ChDS _{cr}	226				
								1113	amonio azotas	51,000				
								1120	nitratinis azotas	0,160				
								1121	nitritinis azotas	0,018				
								1201	bendras azotas	67,200				
								1116	fosfatinis fosforas	4,790				
								1203	bendras fosforas	6,500				
								1102	chloridai	36,90				
								1206	detergentai anijoktyvūs	2,980				
								1204	naftos produktai	0,32				
								1001	pH	7,1				
								1004	skendinčios medžiagos	5,4				
								1003	BDS ₇	6,9				
								1005	ChDS _{cr}	29				
								1113	amonio azotas	6,180				
								1120	nitratinis azotas	4,700				
								1121	nitritinis azotas	0,082				
								1201	bendras azotas	11,000				
								1116	fosfatinis fosforas	3,020				
								1203	bendras fosforas	4,200				
								1102	chloridai	58,10				
								1206	detergentai anijoktyvūs	0,240				
								1204	naftos produktai	0,14				

10. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380034			3380016				Naujųjų Valkininkų NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-03	11:05	prieš valymą	68	57	4139		7,0	1001	pH	7,3	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-569-25
								1004	skendinčios medžiagos	130,0				
								1003	BDS ₇	250,0				
								1005	ChDS _{cr}	543				
								1113	amonio azotas	88,400				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	111,00				
								1116	fosfatinis fosforas	9,290				
								1203	bendras fosforas	12,800				
								1102	chloridai	303,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	3,310				
								1204	naftos produktai	0,23				
								2025-06-03	11:00	po valymo				
1004	skendinčios medžiagos	8,0												
1003	BDS ₇	5,4												
1005	ChDS _{cr}	20,2												
1113	amonio azotas	11,800												
1120	nitratinis azotas	0,310												
1121	nitritinis azotas	0,180												
1201	bendras azotas	15,700												
1116	fosfatinis													

								1203	fosforas bendras	2,630			
								1102	fosforas chloridai	3,680			
								1206	detergentai	190,00			
									anijoaktyvūs	< 0,059			
								1204	naftos produktai	0,15			

11. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380063			3380029				Puodžių NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-19	10:10	prieš valymą	90	7,0	599		5,0	1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	7,8 130,0 340,0 617 174,000 0,020 < 0,002 197,000 12,600 19,000 135,00 4,290 0,27	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-511-25

2025 05-19	10:05	po valymo					5,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,9 4,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžia			NP-512- 25
								1003	BDS ₇	3,0				
								1005	ChDS _{cr}	50				
								1113	amonio azotas	0,190				
								1120	nitratinis azotas	5,000				
								1121	nitritinis azotas	0,062				
								1201	bendras azotas	7,270				
								1116	fosfatinis fosforas	0,670				
								1203	bendras fosforas	0,810				
								1102	chloridai	126,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	0,069				
								1204	naftos produktai	< 0,094				

Parengė Audronė Vaičaitienė, (8 310) 31 673
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Eimantas Kirkliauskas
(Vardas ir pavardė)

2025-07-14
(Data)