

Vandens kokybės rodikliai 2022 metais IV ketvirtį (vartotojai)

Vandenvietės pavadinimas	Teršiantis elementas																	
	Mėgin. ėmimo data	Amonis, mg/l	Spalva, mg/lPt	Elektros laidis, $\mu\text{S}/\text{cm}^2$	Kvapo slenkstis	Skonio slenkstis	Drumtumai, DV vnt.	pH	Bendra geležis, mg/l	Chloridai, mg/l	Permanaganato sk. mg/l	Nitritai, mg/l	Nitratų, mg/l	Manganas, $\mu\text{g}/\text{l}$	sulfatas, mg/l	Žarninė lazdelė (E.coli), vnt. 100ml	Koliforminė bakterija, vnt. 100ml	Žarninis enterokokus, vnt. 100ml
Ribinė vertė		0,50	30	2500	Be pok.	Be pok.	4	6,5-9,5	0,2						0	0	0	Be neb.pok.
Dubičiai	11.17 11.29 12.29		14	465	priimtinas	priimtinas	13,75	7,67	1,169 0,064						< 1,0	12,0		10,0
Gudžiai	11.10		13	611	priimtinas	priimtinas	0,48	7,31	< 0,010						< 1,0	< 1,0		49,0
Kabeliai a/g	11.22	0,050	4	381	priimtinas	priimtinas	2,21	7,62	0,255					119	< 1,0	< 1,0		< 3,0
Kriviliai	11.17		3	628	priimtinas	priimtinas	0,44	7,75	0,018						< 1,0	< 1,0		< 3,0
Liškiava	11.22		7	395	priimtinas	priimtinas	3,87	7,49							< 1,0	< 1,0		3,0
Marcinkonys	11.22 11.29		3	198	priimtinas	priimtinas	2,05	8,34							< 1,0 < 1,0	6,0 < 1,0		7,0
Merkinė-pard J.S. gyventoja	11.15 11.29		6 < 3 3	481 843 414	priimtinas	priimtinas	0,60 0,63 0,78	7,63 7,47 7,74	0,032						< 1,0	< 1,0 < 1,0 > 201		95,0 3,0 45,0
Matuizos	11.17 12.29		4	581	priimtinas	priimtinas	0,45	7,87							< 1,0	8,0 < 1,0		8,0
Nedzingė	11.22		15	514	priimtinas	priimtinas	1,50	7,67	0,112						< 1,0	< 1,0		< 3,0
Pamusiai a/g	11.10 11.17	0,074	4	344	priimtinas	priimtinas	2,85	7,84	0,864					160	< 1,0 < 1,0	56,0 < 1,0		8,0
Panara	11.22		5	538	priimtinas	priimtinas	1,49	7,52	0,056						< 1,0	< 1,0		5,0
Panočiai	11.17		3	766	priimtinas	priimtinas	0,45	7,42							< 1,0	< 1,0		7,0
Perloja	11.15		3	435	priimtinas	priimtinas	0,83	7,88	0,062						< 1,0	< 1,0		3,0
Pilvingis	11.22 11.29		6	502	priimtinas	priimtinas	0,66	7,60	0,036						< 1,0 < 1,0	11,0 < 1,0		10,0
Puodžiai	11.10		22	601	priimtinas	priimtinas	0,51	7,35	0,017						< 1,0	< 1,0		3,0
Rudnia	11.17		3	368	priimtinas	priimtinas	3,99	7,82							< 1,0	< 1,0		3,0
Sarapiniškės	11.10		22	554	priimtinas	priimtinas	0,56	7,44	0,042						< 1,0	< 1,0		15,0
S.Varėna	11.10		7	492	priimtinas	priimtinas	0,49	7,55							< 1,0	< 1,0		< 1,0
Spengla	11.15		7	1051	priimtinas	priimtinas	1,09	7,82	0,076						< 1,0	< 1,0		4,0
Tolkūnai	11.15		3	585	priimtinas	priimtinas	0,62	7,83	< 0,010						< 1,0	< 1,0		< 3,0
Užuperkasis	11.15		4	578	priimtinas	priimtinas	1,05	7,66	0,101						< 1,0	< 1,0		< 3,0
Valkininkai	11.15		8	845	priimtinas	priimtinas	0,89	7,42	0,087						< 1,0	< 1,0		> 300,0 47,0
N.Valkininkai.	11.15 11.24		5	1211	priimtinas	priimtinas	0,60	7,68	0,054						< 1,0 < 1,0	< 3,0 < 1,0		7,0
Vydeniai	11.17 11.24		10	300	priimtinas	priimtinas	1,07	7,89	0,190						< 1,0 < 1,0	41,0 < 1,0		4,0
Vilkiautinis	11.22		11	592	priimtinas	priimtinas	0,78	7,27	0,032						< 1,0	< 1,0		< 1,0
Žiliniai	11.10		15	505	priimtinas	priimtinas	0,53	7,36	0,012						< 1,0	< 1,0		45,0
Vazgirtonys	11.10	0,816	76	243	priimtinas	priimtinas	0,57	7,83	0,337					171	< 1,0	< 1,0		4,0

a/g